

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

№1148078 *

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АЕ44.В17683

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**


код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "VAREM S.p.A"
Via del Santo, 207-35010 Limena
(Padova), Италия

36 1500 Баки расширительные в комплекте с
8479 89 980 0 мембранами и запасные части

Модель	Типоразмер (емкость, л)	Максимальное рабочее давление
EXTRAVAREM LR	5 - 40	0,5 МПа
STARVAREM LR	35 - 100	0,5 МПа
MAXIVAREM LR	60 - 2000	0,6 МПа
EXTRAVAREM LR	5 - 40	0,6 МПа
FLATVAREM LR	5 - 18	0,4 МПа
EXTRAVAREM LC	0,16 - 25	1,0 МПа
MAXIVAREM LS	40 - 2000	1,0 МПа
PLUSVAREM LS	20 - 1000	1,6 МПа
IDROVAREM LS	18 - 24	0,8 МПа
INTERVAREM LS	5 - 40	0,8 МПа
ZINCVAREM LS	100 - 500	1,0 МПа
SOLARVAREM LS	5 - 300	0,8 МПа
OSMOVAREM LS	5 - 19	0,8 МПа
INOXVAREM LS	0,16 - 500	0,8 МПа

Запасные части – фланцы, диски фланцевые, гайки, уплотнители



Руководитель органа _____
Эксперт _____

_____ подпись
_____ подпись



Для таможни
КОПИЯ ВЕРНА
Зам. руководителя ОС
АНО «Тест-С-Петербург»
И.В.Зубарева

01 СЕН 2004

_____ **С.Н. Богданова**
инициалы, фамилия

_____ **Н.В. Никитина**
инициалы, фамилия